

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307765390

发证日期: 2021年09月08日

有效期至: 2031年09月08日

委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 SZRW8-1000 U _i :690V;U _e :AC400V;I _n :200A,315A,400A,630A,800A,1000A;过电流脱扣器类型:电子式;I _{cs} =I _{cu} :50kA,I _{cw} :42kA/1s;选择性类别:B类;极数:3P,4P(3个保护极,N极可开闭);配用的辅助触头 (3NO,3NC):I _{th} :16A;AC-15:U _e :AC220V/I _e :1.5A,U _e :AC380V/I _e :1A;DC-13:U _e :DC220V/I _e :0.25A.
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年06月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

徐军

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0096307

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307765390

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 96307

型号的解释:

SZR W □ — 1000

壳架等级额定电流

企业断路器设计序号

万能式断路器

企业代号: 江苏省中仁电气有限公司



中国质量认证中心

