

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307275243

发证日期: 2021 年 09 月 08 日

有效期至: 2031 年 09 月 08 日

委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 SZRW3-2000,SZRW3-2000R,SZRW6-2000,SZRW6-2000R,SZRW8-2000,SZRW8-2000R ; Ui:1000V; Uimp:12kV;Ue:AC400V; In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A; 过电流脱扣器类型:电子式; SZRW3-2000,SZRW6-2000,SZRW8-2000:Ics:50kA,Icu:80kA,Icw:50kA/1s; SZRW3-2000R,SZRW6-2000R,SZRW8-2000R:Ics:65kA,Icu:80kA,Icw:65kA/1s; 选择性类别:B 类;极数:3P,4P;适用于隔离用。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

徐军

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0096306

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307275243

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 96306

型号的解释:

SZR W □ — 2000 □

无代号表示一般分断, R 表示高分断

壳架等级额定电流

3: 设计序号表示一般场合;

6: 设计序号表示新能源场合;

8: 设计序号表示一般场合;

万能式断路器

企业代号: 江苏省中仁电气有限公司



中国质量认证中心

