

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307275242

发证日期: 2021年09月08日

有效期至: 2031年09月08日

委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 SZRW3-3200,SZRW6-3200,SZRW8-3200 ; Ui:1000V; Uimp:12kV;Ue:AC400V/690V; In:2000A,2500A,3200A(3P,4P);4000A(增容型,3P); 过 电流脱扣器类型:电子式; AC400V Ics:80kA,Icu:100kA,Icw:80kA/1s ; AC690V Ics:66kA,Icu:66kA,Icw:66kA/1s 选择性类别:B类;极数:3P,4P;适用于隔离用;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

徐军 谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0096305

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307275242

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 96305

型号的解释:

SZR W □ — 3200

壳架等级额定电流

3: 设计序号表示一般场合;

6: 设计序号表示新能源场合;

8: 设计序号表示一般场合;

万能式断路器

企业代号: 江苏省中仁电气有限公司



中国质量认证中心

