

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307004151

江苏省中仁电气有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

江苏省中仁电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 江苏省中仁电气有限公司
生产者地址: 江苏省苏州市相城区苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊B3
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-003: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 江苏省中仁电气有限公司
生产企业地址: 江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊B3

联系人: 吴与玮
电话: 0512-65909333
电子邮箱: wuyuwe@zooren.com
指定签字人:

吴与玮

自我声明时间: 2021-09-29
自我声明地点: 苏州
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307004151



产品系列、型号、规格:

SZR W 3-3200, SZR W 6-3200, SZR W 8-3200; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC 400V/690V; I_n : 2000A, 2500A, 3200A (3P, 4P) 4000A (增容型, 3P); 过电流脱扣器类型: 电子式; AC 400V I_{cs} : 80kA, I_{cu} : 100kA, I_{cw} : 80kA/1s; AC 690V I_{cs} : 66kA, I_{cu} : 66kA, I_{cw} : 66kA/1s 选择性类别: B类; 极数: 3P, 4P, 适用于隔离用;

联系人:
电话:
电子邮箱:
指定签字人:

吴与玮
0512-65909333
wuyuwe@zooren.com

自我声明时间:

2021-09-29

自我声明地点:

苏州

生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004151

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 吴与玮
电话: 0512-65909333
电子邮箱: wuyuwei@zooren.com
指定签字人:

吴与玮

自我声明时间: 2021-09-29
自我声明地点: 苏州
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。