

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307955330

发证日期: 2022年01月27日

有效期至: 2031年01月11日

委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 SZRM1E-125, SZRM3E-125, SZRM6E-125; Ue: AC400V/415V (L型、M型、H型、R型), AC690V (仅H型); Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 32A (0.4In~1In可调)、63A (0.4In~1In可调)、125A (0.4In~1In可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; AC400V/415V: Ics: 35 kA (L型)、35 kA (M型)、85 kA (H型)、100 kA (R型); Icu: 35 kA (L型)、50 kA (M型)、85 kA (H型)、100 kA (R型); AC690V: Ics: 35 kA (H型) Icu: 35 kA (H型); Icw: 1.5kA/0.3s; 选择性类别: A类; 极数: 3P, 4P(三个保护极, N极可开闭); 产品适用于隔离;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

徐军

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0142135

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307955330

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 142135

型号的解释:

$\frac{SZR}{(1)} \quad \frac{M}{(2)} \quad \frac{\square}{(3)} \quad \frac{E-}{(4)} \quad \frac{125}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)} / \frac{\square}{(7)}$

(1)企业代号

(2)塑料式外壳断路器

(3)设计代号:1,3,6

(4)电子式脱扣器

(5)壳架等级电流(A)

(6)分段能力级别, L型: 基本型, M型: 标准型, H型: 高分断型, R型: 较高分断型

(7)极数: 3代表3极, 4代表4极



中国质量认证中心

