

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307937931

发证日期: 2022 年 01 月 27 日

有效期至: 2031 年 01 月 11 日

委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 SZRM1E-400, SZRM3E-400, SZRM6E-400; Ue: AC400V/415V (L 型、M 型、H 型、R 型), AC690V (仅 H 型); Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 400A (0.4In~1In 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; AC400V/415V: Ics: 45 kA (L 型)、75 kA (M 型)、85 kA (H 型)、100 kA (R 型); Icu: 45 kA (L 型)、75 kA (M 型)、85 kA (H 型)、100 kA (R 型); AC690V: Ics: 35 kA (H 型); Icu: 35 kA (H 型); Icw: 5kA/0.5s; 选择性类别: B 类; 极数: 3P, 4P(三个保护极, N 极可开闭); 产品适用于隔离。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

徐军

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0142134

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307937931

第1页 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 142134

型号的解釋:

SZR	M	□	E-	400	□	/	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)

(1)企业代号

(2)塑料式外壳断路器

(3)设计编号:1,3,6

(4)电子式脱扣器

(5)壳架等级电流(A)

(6)分断能力级别, L型: 基本型, M型: 标准型, H型: 高分断型, R型: 较高分断型

(7)极数: 3代表3极, 4代表4极



中国质量认证中心

