

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307100387

发证日期: 2022年04月26日

有效期至: 2023年08月16日

委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 SZRM1L-125, SZRM3L-125, SZRM6L-125 Uimp:8kV;Ui:1000V;Ue:AC400V/415V;In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;过电流脱扣器类型:热磁式;L 型:Icu:35kA, Ics:25kA;M 型:Icu:50kA, Ics:35kA;H 型:Icu:85kA, Ics:65kA;I _{Δn} :0.1A/0.3A/0.5A 分档可调;额定剩余动作类型:AC 型;漏电脱扣器的类型:电子式;I _{Δm} :25%Icu;选择性类别:A 类;极数:3P, 4P(带 3 个保护极, N 极可开闭), 适用于隔离。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

徐军

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0159004

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307100387

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 159004

型号的解释:

SZR M □ L - 125 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号 1、3、6
- (4) 带剩余电流保护
- (5) 壳架等级额定电流
- (6) 分断能力级别: L 型: 一般型, M 型: 高分断型, H 型: 较高分断型

附件



中国质量认证中心