

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307098814

发证日期: 2022年04月26日

有效期至: 2023年07月31日

委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 SZRM1L-100,SZRM3L-100,SZRM6L-100,SZRM1L-125,SZRM3L-125,SZRM6L-125,SZRM1L-140,SZRM3L-140,SZRM6L-140,SZRM1L-160,SZRM3L-160,SZRM6L-160,SZRM1L-180,SZRM3L-180,SZRM6L-180,SZRM1L-200,SZRM3L-200,SZRM6L-200,SZRM1L-225,SZRM3L-225,SZRM6L-225,SZRM1L-250,SZRM3L-250,SZRM6L-250 Uimp:8kV;Ui:1000V;Ue:AC400V/415V;In:100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;过电流脱扣器类型:热磁式;L型:Icu:35kA,Ics:25kA;M型:Icu:50kA,Ics:35kA;H型:Icu:85kA,Ics:65kA;I _n :0.1A/0.3A/0.5A 分档可调;额定剩余动作类型:AC型;漏电脱扣器的类型:电子式;I _{Δm} :25%Icu;选择性类别:A类;极数:3P,4P(带三个保护极,N极可开闭),适用于隔离。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

徐军

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0156608