产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307098813

发证日期：2022 年 04 月 26 日

有效期至：2023 年 07 月 31 日

委托人名称及注册地址	江苏省中仁电气有限公司 江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称及注册地址	江苏省中仁电气有限公司 江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称及生产地址	江苏省中仁电气有限公司 江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 SZRM1L-400,SZRM3L-400,SZRM6L-400 Uimp:8kV;Ui:1000V;Ue:AC400V/415V;In:225A,250A,315A,350A,400A;过电流脱扣器类型:热磁式;L 型:Icu:50kA,Ics:35kA;M 型:Icu:70kA,Ics:50kA;H 型:Icu:100kA,Ics:75kA;I△n:0.1A/0.3A/0.5A 分档可调;额定剩余动作类型:AC 型;漏电脱扣器的类型:电子式;I△m:25%Icu;选择性类别:A 类;极数:3P, 4P(带三个保护极,N 极可开闭),适用于隔离.
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 06 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人 徐军　　签发 谢肇煦

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

C(2) 0156607