



产品认证证书

证书编号: CQC2019010305240109

申请人名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

制造商名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

生产企业名称及地址

江苏省中仁电气有限公司(V027115)
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

SZRQ1-63N/3P, SZRQ1-63N/4P, SZRQ1-63H/3P, SZRQ1-63H/4P, SZRQ3CB-63N/3P, SZRQ3CB-63N/4P, SZRQ3CB-63H/3P, SZRQ3CB-63H/4P, SZRQ6CB-63N/3P, SZRQ6CB-63N/4P, SZRQ6CB-63H/3P, SZRQ6CB-63H/4P; Ui: 400V(主控); Uimp: 4kV(主控); Ue: AC400V; Ie: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; Icn: N 型: 6kA, H 型: 10kA; Icm(峰值): N 型: 9kA, H 型: 17kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 06 月 15 日 有效期至: 2024 年 10 月 25 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任:

陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0296111