



产品认证证书

证书编号: CQC2019010305260511

申请人名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

制造商名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

生产企业名称及地址

江苏省中仁电气有限公司 (V027115)
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

SZRQ1-100M/3P, SZRQ1-100H/3P, SZRQ1-100M/4P, SZRQ1-100H/4P, SZRQ3CB-100M/3P, SZRQ3CB-100H/3P, SZRQ3CB-100M/4P, SZRQ3CB-100H/4P, SZRQ6CB-100M/3P, SZRQ6CB-100H/3P, SZRQ6CB-100M/4P, SZRQ6CB-100H/4P;
Ui: 1000V(主), 690V(控); Uimp: 8kV(主), 4kV(控); Ue: AC400V; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别: AC-33iB; Icn: M 型: 35kA, H 型: 50kA; Icm(峰值): M 型: 73.5kA, H 型: 105kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 06 月 15 日 有效期至: 2024 年 12 月 26 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0296116