



产品认证证书

证书编号: CQC2018010307135278

申请人名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

制造商名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

生产企业名称及地址

江苏省中仁电气有限公司(V027115)
苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

产品名称和系列、规格、型号

小型断路器

SZRB2-40, SZRB2-40N, SZRB3-40, SZRB3-40N, SZRB6-40, SZRB6-40N; Ui:400V; Uimp:4kV; Ue:AC230V;
In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型:C 型特性; SZRB2-40, SZRB3-40, SZRB6-40: Icn=Ics:6kA;
SZRB2-40N, SZRB3-40N, SZRB6-40N: Icn=Ics:4.5kA; 极数:1P+N(一个保护极, N 极可开闭).

产品标准和技术要求

GB/T10963.1-2005

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 06 月 15 日 有效期至: 2023 年 12 月 03 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0296104