

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307696105

发证日期: 2022年06月17日

有效期至: 2024年05月21日

委托人名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
制造商名称	江苏省中仁电气有限公司
及注册地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
生产企业名称	江苏省中仁电气有限公司
及生产地址	江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3
产品名称和系列、规格、型号	小型断路器 SZRB2H-63, SZRB2N-63, SZRB2S-63, SZRB3H-63, SZRB3N-63, SZRB3S-63, SZRB6H-63, SZRB6N-63, SZRB6S-63 Ui:400V; Uimp:6kV; Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); In: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; SZRB2H-63, SZRB3H-63, SZRB6H-63: C 型: Icn:10kA; D 型: Icn:6kA; C 型: Ics:7.5kA; D 型: Ics:6kA; SZRB2N-63, SZRB2S-63, SZRB3N-63, SZRB3S-63, SZRB6N-63, SZRB6S-63: C 型, D 型: Icn:6kA; C 型, D 型: Ics:6kA; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P.
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

徐军

签发

谢肇熙

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0195427