



产品认证证书

证书编号: CQC2014010307696104

申请人名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

制造商名称及地址

江苏省中仁电气有限公司
江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

生产企业名称及地址

江苏省中仁电气有限公司 (V027115)
江苏省苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

产品名称和系列、规格、型号

漏电断路器

SZRB2NLE-63, SZRB3NLE-63, SZRB6NLE-63, SZRB2HLE-63, SZRB3HLE-63, SZRB6HLE-63;
Ui:400V; Uimp:4kV; Ue:AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A(一般型); 25A, 32A, 40A, 50A, 63A(S型); 瞬时脱扣类型: C型, D型; SZRB2HLE-63, SZRB3HLE-63, SZRB6HLE-63: C型, D型; Ics=Icn:6kA; Icn:10kA; D型: Ics=Icn:6kA; SZRB2NLE-63, SZRB3NLE-63, SZRB6NLE-63: C型, D型; Ics=Icn:6kA; I△n:30mA, 50mA, 100mA(一般型); 50mA, 100mA(S型); 额定剩余动作类型: AC型, 电子式; I△m:630A; 极数: 1P+N(一个保护极, N极常通), 2P, 3P, 3P+N(三个保护极, N极常通), 4P; 具有隔离功能(1P+N, 3P+N除外)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年10月15日 有效期至: 2024年05月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月15日

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0408289