

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010309013175

发证日期: 2020年09月15日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称 江苏省中仁电气有限公司
及注册地址 苏州相城经济技术开发区漕湖产业园朝阳工业坊 B3

制造商名称 浙江福特电器有限公司
及注册地址 乐清市柳市镇柳江路福特大厦

生产企业名称 浙江福特电器有限公司
及生产地址 乐清市柳市镇柳江路福特大厦

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器
SZRR1-32 ;Ui :660V ;Uimp :4kV ;Ue :AC380V ; Ie :4.5A~7.2A ,6.8A~11A ,10A~16A ,
14A~22A ,20A~32A ;脱扣级别:10A ;极数:3P ;辅助触头(1NO1NC) :Ith :10A ;Uimp :
4kV ;AC-15 : Ue/Ie : 380V/0.95A


产品标准和技术要求 GB/T14048.4-2010

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0055599